

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Zakres prac w ramach przeglądu technicznego jednego hydrantu:

- Sporządzenie fotografii cyfrowej hydrantu przed przeglądem,
- Otwarcie zasuwy hydrantowej (jeśli jest),
- Otwarcie hydrantu i sprawdzenie, czy hydrant podaje wodę,
- Wykonanie pomiaru ciśnienia statycznego i przepływu/wydajności hydrantu
 1. Pomiar ciśnienia statycznego – pomiar ciśnienia na zamkniętym obwodzie
 2. Pomiar ciśnienia i przepływu/wydajności hydrantu:
 - a) przy maksymalnym otwarciu hydrantu,
 - b) przy min. ciśnieniu określonym w PŚU Zamawiającego.
- Sporządzenie fotografii cyfrowej hydrantu z widocznym badaniem ciśnienia i wydajności. Każda fotografia winna zostać opisana numerem eksploatacyjnym hydrantu.
- Umycie hydrantu (jeżeli jest naziemny),
- Zamknięcie hydrantu,
- Pozostawienie zasuwy hydrantowej w stanie otwartym,
- W przypadku hydrantu niekompletnego – uzupełnienie:
 - kłów (nasad),
 - tworzywowych zaślepek (nowego typu),
 - tabliczki informacyjnej hydrantu i (lub) zasuwy (tylko, jeżeli istnieje miejsce do powieszenia tabliczki)
 - tworzywowych emblematów z oznaczeniem logo AQUANET S.A. (na hydrantach naziemnych)
- Uzupełnienie na tabliczkach informacyjnych hydrantów (numerów eksploatacyjnych podanych w tabeli przy zleceniu oraz uzupełnienie domiarów),
- Uzupełnienie na tabliczkach informacyjnych zasuw hydrantowych (litery „L”, gdy zasuw jest „lewa” oraz uzupełnienie domiarów),
- Niedopuszczalne jest, w celu uzupełnienia danych, pisanie flamastrem na tabliczkach informacyjnych. Jedyną poprawną metodą uzupełnienia danych jest wciśnięcie (w miejsca do tego przeznaczone na tabliczkach informacyjnych) numerków bądź liter odpowiednich dla danej tabliczki.
- W przypadku braku możliwości powieszenia tabliczki hydrantowej, wskazane jest na kolumnie hydrantu naziemnego, pod głowicą, w kierunku zasuwy namalowanie litery „L”, gdy zasuw hydrantowa jest lewa; (kolor litery czarny, gdy hydrant w kolorze czerwonym lub niebieskim, kolor litery czerwony, gdy hydrant w kolorze czarnym). Litera powinna być wmalowana na hydrancie od szablonu i jej wymiar powinien być między 5 - 8 cm.
- Sporządzenie protokołów technicznych z przeglądu hydrantów (dla każdego hydrantu oddzielnie) w systemie Zamawiającego lub pliku excel (zestawienie przeglądów hydrantów w formie tabelarycznej zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy) otrzymanym od zamawiającego. Poprawnie wypełnione protokoły to takie, które są całkowicie uzupełnione i zgodne adresowo z danymi przekazanymi w zleceniu.
- Sporządzenie fotografii cyfrowej hydrantu po przeglądzie (w przypadku, gdy Wykonawca dokonał uzupełnień zdekompletowanego urządzenia). Każda fotografia winna zostać opisana numerem eksploatacyjnym hydrantu.
- Przekazanie dokumentacji zdjęciowej (na nośniku pamięci USB, dysk twardy zewnętrzny) Zamawiającemu dla hydrantów, dla których został przedłożony wykaz z wykonanych przeglądów.

Montaż kłów, zaślepek, tabliczek informacyjnych z literkami oraz tworzywowych emblematów odbywać się będzie z materiału powierzonego Wykonawcy przez Zamawiającego i rozliczonego w cyklu miesięcznym na podstawie protokołu będącego załącznikiem nr 3 do Umowy.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....