

Dotyczy: Odpowiedź do postępowania przetargowego pn. "PŚ Raduszyn – stacja elektroenergetyczna SN 15 kV", nr inwestycyjny: 4-04-22-133-0".

W dniu 05.03.2025 roku zostały przesłane pytania do przedmiotowego postępowania przetargowego, na które poniżej odpowiadamy.

Pytanie 1:

Jaki jest przewidywany termin przystosowania pól w rozdzielnicy SN-15 kV przez ENEA Operator w zakresie opisanym w punkcie II.1 Warunków technicznych przyłączenia?

Ad.1

Istnieje prawdopodobieństwo, że prace Enea Operator Sp. z o.o. również zakończą w 2025 r., jednakże termin umowny przystosowania pól w rozdzielnicy SN-15 kV przez ENEA Operator Sp. z o.o. to 10 msc (styczeń/luty 2026).

Pytanie 2:

Czy biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową oraz prawną, Zamawiający, przy zachowaniu PFU, będzie wymagał zastosowania rozdzielnicy SN-15 kV bez SF₆?

Ad.2

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozdzielnicy SN-15 kV z SF₆, pod warunkiem zakończenia wszystkich prac łącznie z odbiorem ENEA Operator Sp. z o.o do 31.12.2025. W przypadku przekroczenia tego terminu Zamawiający będzie wymagał stosowania rozdzielnicy SN-15 kV bez SF₆.