

Dotyczy: Zadanie inwestycyjne nr 4-04-20-177, pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie pochodni biogazu wraz z infrastrukturą na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.” – Pakiet pytań nr 3.

Zamawiający przekazuje odpowiedzi do Pakietu pytań nr 3 z dnia 03.06.2025r.:

Pytanie: Proszę o podanie faktycznej zawartości metanu, który będzie spalany w pochodni.

Odpowiedź: Średnio 56-59 % metanu w punkcie pomiarowym przed zespołami prądotwórczymi (średnia za wszystkie pomiary kwartalne w 2024).

Sprawę prowadzi:

Specjalista ds. Koordynacji Kontraktu
Katarzyna Tokarzewska