

Dotyczy: **Zadanie inwestycyjne nr 4-04-20-177, pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie pochodni biogazu wraz z infrastrukturą na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.” – Pakiet pytań nr 4 – uzupełnienie odpowiedzi ze zmianą zapisów w PFU i WWiORB.**

Zamawiający w uzupełnieniu do Odpowiedzi do Pakietu pytań nr 4 z dnia 05.06.2025r. zmienia zapisy:

Pytanie nr 1: Proszę o informacje nt. wymagań dot. temperatury spalania biogazu w pochodni ?

Odpowiedź: W nawiązaniu do poniższych zmian **temperatura spalania powinna wynosić < 950 C.**

Część III SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU):

z:

1.4.1. Pochodnia biogazu

Zainstalowana pochodnia musi spełniać poniższe wymagania:

- ilość stopni spalania (palniki): 3 szt. (**pochodnia z palnikiem zamkniętym**);
- I stopień spalania (pochodni): 200-600 m³/h;
- II stopień spalania (pochodni): 650-1200 m³/h;
- III stopień spalania (pochodni): nie mniej niż 1500 m³/h;

na:

1.4.1. Pochodnia biogazu

Zainstalowana pochodnia musi spełniać poniższe wymagania:

- ilość stopni spalania (palniki): 3 szt. (**pochodnia z palnikiem ukrytym**);
- I stopień spalania (pochodni): 200-600 m³/h;
- II stopień spalania (pochodni): 650-1200 m³/h;
- III stopień spalania (pochodni): nie mniej niż 1500 m³/h;

**Część III SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) – Załącznik nr 7 WWiORB –
WW – 03 Instalacje Technologiczne:**

z:

2.2.4. Pochodnia biogazu

- Wydatek maksymalny pochodni musi wynosić minimum 1500 m³/h (III st. spalania)
- Wydatek minimalny pochodni w przedziale 200-600 m³/h. (I st. spalania)
- Pochodnia z regulacją dopływu powietrza (**pochodnia z palnikiem zamkniętym**),
- Ilość stopni spalania (palników) – 3 szt.,

na:

2.2.4. Pochodnia biogazu

- Wydatek maksymalny pochodni musi wynosić minimum 1500 m³/h (III st. spalania)
- Wydatek minimalny pochodni w przedziale 200-600 m³/h. (I st. spalania)
- Pochodnia z regulacją dopływu powietrza (**pochodnia z palnikiem ukrytym**),
- Ilość stopni spalania (palników) – 3 szt.,

Wobec powyższego następujące zapisy Ogłoszenia o zamówieniu ulegają zmianie z:

- 8.1. Oferty należy sporządzić pisemnie pod rygorem ich nieważności i przestać na adres e-mail: katarzyna.tokarzewska@aquanet.pl do dnia **26.06.2025 r.** do godz. **12:00**. Oferta może zostać złożona jako dokument elektroniczny podpisany przez osobę upoważnioną podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jako skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty).

Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

8.6. „Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail katarzyna.tokarzewska@aquanet.pl od dnia **26.06.2025r.** od godz. **12:01** do dnia **26.06.2025 r.** do godz. **12:29.**”

8.7. Otwarcie oferty nastąpi w dniu **26.06.2025 r.** o godz. **12.30**

na:

8.1. Oferty należy sporządzić pisemnie pod rygorem ich nieważności i przesać na adres e-mail: katarzyna.tokarzewska@aquanet.pl do dnia **10.07.2025 r.** do godz. **12:00**. Oferta może zostać złożona jako dokument elektroniczny podpisany przez osobę upoważnioną podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jako skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty). Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

8.6. „Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail katarzyna.tokarzewska@aquanet.pl od dnia **10.07.2025r.** od godz. **12:01** do dnia **10.07.2025 r.** do godz. **12:29.**”

8.7. Otwarcie oferty nastąpi w dniu **10.07.2025 r.** o godz. **12.30**

Przedstawione zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Sprawę prowadzi:

Specjalista ds. Koordynacji Kontraktu
Katarzyna Tokarzewska