

Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w sprawie odbioru prac wykonywanych w wykopach – w stanie odkrytym

1. Pracą w wykopie nazywamy pracę w budowlach ziemnych należących do kategorii stałych lub tymczasowych konstrukcji, określanych jako obiekty budowlane.
 - 1) Podział wykopów:
 - Podział ze względu na czas trwania:
 - Tymczasowy - wykop o przewidywanym okresie użytkowania nie dłuższym niż 1 rok
 - Trwały - wykop o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok
 - Podział ze względu na szerokość dna wykopu:
 - Wąsko przestrzenny - o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m
 - Szerokoprzestrzenny - o szerokości dna większej niż 1,5 m
 - Podział ze względu na głębokość wykopu:
 - Płytkie - o głębokości mniejszej lub równej 1 m
 - Średnio głębokie - o głębokości nie większej niż 3 m
 - Głębokie – o głębokości większej niż 3 m
2. Odbiory prac w wykopach w stanie odkrytym sieci zarówno istniejących (remonty, przebudowy, rozbudowy, etc.) jak i nowo zbudowanych wymagają zapewnienia inspektorowi nadzoru higienicznych oraz bezpiecznych warunków pracy.
3. Inspektor nadzoru przystępując do odbioru prac winien być wyposażony w obuwie robocze w środki ochrony indywidualnej – hełm ochronny, kamizelka i rękawice oraz, w zależności od rodzaju zagrożeń - okulary ochronne, szelki bezpieczeństwa, kombinezon ochronny, urządzenia do detekcji gazów, etc.
4. Podczas odbioru robót w stanie odkrytym w wykopach inspektor nadzoru winien mieć pełną sprawność psychofizyczną. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości w dniu odbioru np. złe samopoczucie, zawroty głowy, etc., zaleca się przełożenie odbioru na inny termin.
5. Pracownikowi wchodzącemu na odbiór do wykopu należy zapewnić możliwość udzielenia natychmiastowej pierwszej pomocy w razie nagłej potrzeby lub wypadku.
6. Nie dopuszcza się, aby odbiory robót były dokonywane samodzielnie przez inspektora nadzoru, bez towarzyszenia kierownika budowy lub kierownika robót, który będzie pełnił również funkcję osoby asekurującej.
7. Odbiory w stanie odkrytym w wykopach mogą być podjęte i prowadzone po spełnieniu następujących wymagań:
 - 1) Muszą być sprzyjające warunki atmosferyczne- deszcze mogą powodować osuwanie się gruntu do wykopu
 - 2) Na skraju wykopu, w którym będzie odbywał się odbiór nie jest składowany żaden materiał
 - 3) Bezpośrednio przy wykopie nieumocnionym systemowymi szalunkami nie odbywa się ruch ciężkim sprzętem budowlanym lub sprzętem powodującym wibracje
 - 4) zapewnienie niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
8. Inspektor nadzoru powinien wchodzić do wykopu celem odbioru prac, które tego wymagają tylko i wyłącznie w zespole min. 2-osobowym tj. w towarzystwie kierownika budowy lub kierownika robót, który będzie pełnił funkcję osoby asekurującej
9. Zaleca się, aby zejście do wykopu o głębokości powyżej 1m odbywało przez przygotowane stabilne zejście jak np. drabinę, schody, etc.

10. Podczas dokonywania odbioru przez inspektora zabronione jest wykonywanie prac w wykopie i w jego pobliżu.
11. Podczas odbiorów prac w wykopach głębokich przy ograniczonym dostępie do światła dziennego, wykop powinien być oświetlony przy użyciu źródła światła elektrycznego o bezpiecznym napięciu.
12. Transport narzędzi i materiałów niezbędnych podczas odbioru (np. młotek Schmidta, miernik grubości powłok, miara, dokumentacja projektowa, latarka, etc.) powinien odbywać się w sposób nie stwarzający zagrożeń i uciążliwości (tj. nie powinien angażować rąk pracownika podczas schodzenia do zbiornika oraz nie powinien stwarzać zagrożenia upadku)