

W nawiązaniu do otrzymanego pytania z dnia 23.06.2025 r. dotyczącego zapisów punktu 1.30. SWZ, wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do postępowania na „Usługę wymiany złoża kwarcowo – antracytowego w pięciu filtrach na SUW Mosina, wraz z odbiorem i zagospodarowaniem zużytego złoża poza terenem stacji” zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu dotyczącego wymaganych referencji z:

*„w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **minimum dwóch** usług polegających na wymianie złoża filtracyjnego w filtrach otwartych pospiesznych na Stacjach Uzdatniania Wody, każda usługa w ilości minimum 120 m³ złoża.”*

Na:

*„w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **minimum jednej usługi** polegającej na wymianie złoża filtracyjnego w filtrach otwartych pospiesznych na Stacjach Uzdatniania Wody, każda usługa w ilości minimum 120 m³ złoża.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SWZ w punkcie 1.30. na następujące:

1.30. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej usługi polegającej na wymianie złoża filtracyjnego w filtrach otwartych pospiesznych na Stacjach Uzdatniania Wody, każda usługa w ilości minimum 120 m³ złoża.